

Faaborg-Midtfyn Kommune, Driftplanlægning
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Att. Martin Kirk Tangaa

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse tilløb til Svanningebækken med stibro.

Dato: 16. september 2025

Sagsid.: 06.02.16-P19-8-25

Faaborg-Midtfyn Kommunes vejafdeling har den 7. august 2025 søgt om tilladelse til at krydse det private tilløb til Svanningebækken i Faaborg med en stibro. Arbejdet med broen vil berøre matr.nr. 26d, Svanninge By, Svanninge. Formålet med broen er, at cyklister og gående som vil benytte stien til adgang til Svanninge kan krydse vandløbet.

Kontakt
Biolog
Maja Katrine Topp
Dir. tlf. +4572534588
Mail: matop@fmk.dk

Krydsningen af tilløb til Svanningebækken forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Broer er Faaborg-Midtfyn Kommune, Driftplanlægning, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.



Figur 1: Oversigtskort af placering af broen

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse tilløb til Svanningebækken med stibro på matr.nr. 26d, Svanninge By, Svanninge beliggende på Nyborgvej 58, 5600 Faaborg. Formålet med stibroen er, at cyklister og gående som vil benytte stien til adgang til Svanninge kan krydse vandløbet.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Arbejdet udføres som ansøgt og beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.
- Afviger det endelige projekt fra det ansøgte er det ansøgers ansvar straks at orientere vandløbsmyndigheden om dette.
- Arbejdet udføres i perioden efterår 2025.
- At broen etableres, så den ikke påvirker vandløbets profil og at broens fundament som minimum placeres 1 m fra vandløbets kronekant.
- At fundamentet hæver broen, så undersiden af broen ikke hviler på bræmmen.
- Ansøger bærer alle følger med hensyn til broen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres, herunder i forbindelse med vandløbsreguleringer, naturgenopretning eller i forbindelse med realisering af vandområdeplanerne.
- Broen opføres med frit spænd over vandløbet og der må ikke anbringes understøtningspæle i vandløbsprofilen. Broen skal anlægges, så den ikke udgør en spærring ved høje vandføringer.
- Ansøgeren er Faaborg-Midtfyn Kommune, Driftplanlægning, som er ejer af broen og dermed varetager fremtidig vedligeholdelse af broen herunder evt. fjernelse af broen. Medmindre andet aftales med bredejer. En sådan aftale sendes skriftligt til vandløbsmyndigheden.
- Der skal fremsendes en tegning til vandløbsmyndigheden, som viser den endelige bro med dens mål.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af broen forårsager skade på vandløbet, påhviler det broejeren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det broejeren straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet og nærværende tilladelse gælder kun, når alle nødvendige tilladelser er givet.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet og der foretages herefter et fælles tilsyn.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 1 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og jf. bekendtgørelsens §17 kan derfor fravige bekendtgørelsens bestemmelser §§14-16 om indhentning af udtalelser og offentliggørelse af projektet mv.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af projektet

Der skal laves en sti for cyklister og gående, så der skabes bedre adgang mellem Faaborg og Svanninge. Den kommende sti krydser et vandløb, hvorfor der skal laves en bro.

Broen er ikke projekteret endnu, men udbydes som et funktionsudbud, og det er dermed entreprenøren som skal projekttere den. Ansøger søger byggetilladelse til det endelige projekt.

Der er dog lavet vurderinger på målene på broen samt hvilke materialer der skal anvendes. Det vurderes at broen bliver 4,5 meter lang. Der skal være en fribredde mellem værnet på 3,1 meter. Værnet skal udføres som et lukket værn, der ikke er kravlevenligt og med åbninger på maksimalt 120 mm. Værnet skal være 1,2 meter højt. Broens fundamenter forventes at have en bredde på 0,5 m.

Broen skal laves i træ, hvor der anvendes FSC-certificeret (Forest Stewardship Councils[®] certifikat) hårdttræ klassificeret i varighedsklasse 1 - jf. EN/DS 350 og minimums styrkeklasse D50 iht. DS/EN 338. Alt træet skal være fri for splint, nedbrudte knaster og bomkanter. Der skal som skridsikring udføres et minimum 20 mm bredt bestrøet felt centralt i hver dækplanke. Vindafstivning, forankringsbeslag og øvrige fastgørelsesbeslag udføres i varmforsinket stål S235. Der skal for enderne af broen udføres et lodret terrænværn, der skal friholde broen for stiopbygningen, samt sikre fuld ventilation konstruktionen.

Broen anlægges efteråret 2025.

Beskrivelse af vandløbet

Det private vandløb er et tilløb til det offentlige vandløb Svanningebækken og er beliggende i et erhvervsområde.

Projektstrækningen af det private vandløb er ikke udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027.

Naturbeskyttelsesloven

Det private tilløb til Svanningebækken er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Godkendelser efter vandløbslovens §47 er omfattet af dette. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er nr. N-240 Svanninge Bakker. Natura 2000-området ligger i ca. 1,2 km nord for projektområdet.

Krydsningen ligger syd for Nyborgvej i Faaborg. Kommunen vurderer ud fra luftfotos, at den er beliggende i et tidligere landbrugsområde, og omkring 1992 er det omlagt til den skov som er der i dag. Det er kommunens vurdering at anlæggelsen af krydsningen i sig selv ikke påvirker et egnet habitat for bilagsarter eller vil have væsentlig påvirkning på det nærmeste Natura 2000-område i Svanninge bakker.

Det er kommunens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke det nærliggende Natura 2000 område eller områdets bilag IV arter.

Kommunens bemærkninger

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at stibroen ved det private vandløb, tilløb til Svanningebækken, ikke påvirker nærliggende målsatte overfladevandområders mulighed for at opnå målopfyldelse eller forhindrer gennemførsel af fastlagte indsatser jf. vandområdeplanerne 2021-2027. Etablering af stibroen påvirker hverken afvandingen eller naturværdien af omkringliggende arealer negativt.

Kommunen skønner, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Kommunen vurderer, at vandløbet ikke har en høj naturværdi, hvorfor kravene til miljø er begrænset. Det vurderes derfor at vandløbet i langt højere grad fungerer som afvanding, og derfor er der fokuseret på afvandingskrav.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Med venlig hilsen

Maja Katrine Topp
Biolog

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- S/I FGU Syd- og Midtfyn, Ryttervej 59, 5700 Svendborg

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk


Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

1

Bilag 1:



SIGNATURER:

Eksisterende

- Grundkort
- Opmåling
- Matrikelkort
- Skel fra landmåler

Projekteret

- Projekt er vist som hvidt
- Lerret grus
- Rabat, skråninger, trug og helle belagt i græs
- Fortov til busstop
- Asfalt
- Stibro
- Rabat, skråninger, trug og helle belagt i græs