

Screeningsskema <i>Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)</i>			
Plan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:	Lokalplan 2025-5 Højspændingsstation, Nordskov Rambøll 15/09/2025 01.02.00-P16-1-23		
Indledende screening	Ja	Nej	Bemærkninger
Planen er omfattet af lovens bilag 1, jf § 8 stk. 1 nr. 1		X	
Planen er omfattet af lovens bilag 2, jf § 8 stk. 1 nr. 1	X		3. ENERGIINDUSTRIEN c) Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. § 8 stk. 1 nr. 2		X	

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Befolkning og sundhed				
Indendørs påvirkning	X			Ikke relevant
Sundhedstilstand	X			Ikke relevant
Svage grupper (f.eks. handicappede)	X			Ikke relevant
Friluftsliv/rekreative interesser	X			Ikke relevant
Begrænsninger og gener overfor befolkningen			X	Mindre støjpåvirkninger fra transformere vurderes at holde sig under grænseværdierne. Der vil være støj fra stationen i driftsfasen. Primært fra transformere og reaktor. Støjberegninger viser, at støjbidraget fra stationen til nærmeste nabo er under 35 dB.
Biologisk mangfoldighed (Flora og Fauna)				

1) Anvendes når påvirkningen vurderes at være begrænset

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Dyreliv			X	Der er ikke registreret bilag IV-arter inden for lokalplanområdet, men der er i nærområdet tidligere registreret flagermus (herunder brunflagermus, skimmelflagermus og dværgflagermus) samt stor vandsalamander og spidssnudet frø. Da planområdet består af intensivt dyrkede marker uden egnede levesteder for de pågældende arter, vurderes det, at etableringen af højspændingsstationen ikke vil medføre forringelser af arternes yngle- eller rasteområder.
Planteliv	X			Ingen registreringer i området.
Internationale naturbeskyttelsesinteresser			X	Planområdet ligger ikke inden for eller i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-område. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, N114 "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å", som er udpeget som habitatområde H98, befinder sig cirka 3,5 km væk. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en væsentlig indvirkning på udpegningsgrundlaget for de nærliggende Natura 2000-områder
Naturbeskyttelse jf. § 3			X	Der er ikke registreret beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 inden for lokalplanområdet, se kortbilag 3. Det nærmeste § 3-beskyttede naturområde er et mindre vandhul, som ligger ca. 130 meter øst for lokalplanområdet.
Grønne områder	X			Ingen registreringer i området.
Skovrejsning/skovnedlæggelse	X			Ingen registreringer i området.
Fredning	X			Ingen registreringer i området.
Landskab og jordbund				
Landskabelig værdi		X		planområdet placeres ikke i et bevaringsværdigt landskab. Visuel påvirkning vurderes som begrænset pga. beplantning og etablering i nærheden er af eksisterende tekniske anlæg.
Geologisk særpræg	X			Ingen registreringer i området.
Jordforurening	X			Planområdet består af landbrugsjord og der er registreret nogen forurening i området.
Risiko for forurening	X			Planen medfører ikke forurenende aktiviteter.
Jordhåndtering/flytning			X	Inden for lokalplanområdet terrænreguleres der for at etablere en sammenhængende, plan byggeflade til de tekniske anlæg samt for at muliggøre nødvendige grøfter og lavninger, der leder overfladevand til regnvandsbassinet. Jord, der opgraves i forbindelse med terrænreguleringen, genanvendes inden for lokalplanområdet (fx ved rabatter og terrænmodellering). Eventuel overskudsjord håndteres efter jordforureningsloven og kommunens anvisninger.

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Vand				
Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder			X	Overfladevand ledes til regnvandsbassin med nedsivning. Ingen påvirkning af vandløb/vådområder.
Udledning af spildevand	X			Ikke relevant – ingen spildevandsudledning fra anlægget.
Grundvandsforhold			X	Regnvand nedsives på terræn. Det vurderes at grundvandsforholdene ikke påvirkes.
Risiko for forurening af grundvandressourcen			X	Ingen opbevaring af miljøfarlige stoffer. Vurderes ikke at udgøre risiko for grundvandet.
Luft				
Luftforurening (støv og andre emissioner)	X			Området vurderes ikke at give anledning til særlige udledninger til luften
Emissioner fra eventuel trafik til og fra området	X			Trafik til og fra området vurderes ikke at medføre væsentlige luftemissioner.
Støj				
Støj			X	Mindre støjpåvirkninger fra transformere vurderes at holde sig under grænseværdierne.
Vibrationer	X			Ingen anlæg eller aktiviteter, der giver anledning til vibrationer.
Trafik				
Støj	X			Trafikmængden forventes at være lav og uden støjmæssig betydning.
Trafikbelastning/belastning			X	Planforslagene muliggør etablering af teknisk anlæg (transformatorstation) og området opnår vejadgang til den kommunale gennemfartsvej Nordskovvej. Det vurderes, at planforslagene ikke vil genere øget trafik og derfor ikke vil påvirke den trafikale fremkommelighed på nordskovvej.
Energiforbrug	X			Ikke relevant
Sikkerhed	X			Planforslagene muliggør etablering af teknisk anlæg (transformatorstation) og området opnår vejadgang til den kommunale vej Nordskovvej. Der er i lokalplanen fastlagt bestemmelser vedr. beplantningsforhold, som vurderes, at sikre nødvendige oversigtsarealer ved vejadgangen og derfor vurderes den trafikale sikkerhed ikke at blive påvirket på Nordskovvej.
Risiko for ulykker	X			Der vurderes ikke at være risiko for katastrofer eller ulykker.
Klimatiske faktorer				
Påvirkning af klima	X			Der er ingen særlige udledninger af drivhusgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Kulturarv				
Kulturhistoriske værdier	X			Det vurderes, at planen ikke vil have nogen indvirkning på kulturhistoriske værdier. De nærmeste kulturhistorisk interessante områder er kirkebeskyttelseszoner, som ligger henholdsvis cirka 2,7 km fra Sønder Højrup og cirka 2,5 km fra Gestelev. De fredede områder udgøres af omgivelsesfredninger omkring Gestelev Kirke og Sdr. Højrup Kirke.
Kirker	X			Ingen registreringer i området.
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	X			Ingen registreringer i området.
Ressourcer og affald				
Arealforbrug	X			Ingen påvirkning
Energiforbrug	X			Ingen påvirkning
Vandforbrug	X			Ingen påvirkning
Produkter, materialer, råstoffer	X			Ingen påvirkning
Kemikalier, miljøfremmende stoffer	X			Ingen påvirkning
Affald, genanvendelse	X			Ingen påvirkning
Visuel effekt				
Arkitektonisk udtryk			X	Anlægget vil samlet set påvirke områdets arkitektoniske udtryk, da de tekniske elementer adskiller sig fra den eksisterende landbrugsarkitektur i nærområdet. Det vurderes dog, at den nære placering til et eksisterende teknisk anlæg samt afskærmning med beplantningshegn medfører, at anlæggets arkitektoniske udtryk ikke vil have en negativ indvirkning på omgivelserne.
Kystnærhedszone og –profilet	X			Området ligger ikke i kystnærhedszonen.
Lys og/refleksioner	X			Anlægget kan omfatte funktionel belysning i form af lavintensitetslamper ved adgangsvej og teknikbygninger. Belysningen vil være skærmet og rettet nedad og vil kun være tændt ved behov, hvilket begrænser lysudbredelsen og minimerer påvirkningen af omgivelserne
Sikkerhed				
Kriminalitet	X			Ikke relevant
Brand, eksplosion, giftpåvirkning	X			Ikke relevant
Arbejds miljø	X			Ikke relevant
Socioøkonomiske effekter				
Påvirkning af sociale forhold	X			Projektet forventes ikke at påvirke

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
				sociale forhold.
Påvirkning af erhvervsliv	X			Ikke relevant

Konklusion

Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og planen vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder eller Bilag IV-arter. Planen giver ikke mulighed for anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

Forslaget til kommuneplantillæg er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes at forslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet, inden 4 uger fra den 12. december, 2025, hvor planen er indlæst i www.plandata.dk, altså senest den 9. januar, 2026. Du klager via Klageportalen www.kpo.naevneneshus.dk, her finder du også en videovejledning til, hvordan du klager.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrerne og forventet sagsbehandlingstid på www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.