Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af solcelleanlæg ved Nordskov, Ringe

Høringssvar i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering

Høringsperiode 28. januar 2026 - 24. februar 2026

Afsender	Høringssvar	Bygherres bemærkninger	Administrationens bemærkninger	Handling
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø	Ingen bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering	-	-	-
Lizette Bang	Overordnet indsigelse mod placering i herregårdslandskab. Høringsparten anfører, at området udgør et markant herregårdslandskab, som efter hendes vurdering ikke bør rumme tekniske anlæg.	Det tages til efterretning, at høringsparten vurderer området som særligt landskabeligt sensitivt. Projektområdet er imidlertid udpeget til tekniske anlæg i gældende kommuneplan samt lokalplan 2021-10, der specifikt fastlægger anvendelsen til solenergiformål. Området ligger desuden uden for kommuneplanens landskabs- og kulturmiljøudpegninger. Afgrænsningsnotatet følger et projekt inden for lovligt gældende planbestemmelser. Den kommende miljøkonsekvensrapport vil indeholde fulde landskabsvisualiseringer, vurdering af landskabsoplevelse og kumulative forhold i overensstemmelse med miljøvurderingsloven.		Ingen ændring af afgrænsningen, da landskab indgår som emne.
	Høringsparten anfører, at notatet hviler på forældede naturdata (4–5 år gamle), hvilket efter hendes opfattelse er i strid med miljøvurderingslovens § 23 og EU-praksis.	Afgrænsningsnotatet udpeger alene vurderingstemaer, ikke resultater. Det følger af miljøvurderingslovens § 23, at afgrænsningen skal identificere de miljøforhold, som skal undersøges nærmere – ikke at samtlige feltundersøgelser skal foreligge på dette tidspunkt. Der foreligger en feltundersøgelse fra marts 2021. Der findes ikke faste krav til datamængde eller alder — myndigheden skal		Ingen ændring, da natur og arter indgår som emne.

		sikre tilstrækkeligt grundlag, ikke nødvendigvis fuldstændig ny kortlægning på afgrænsningstidspunktet.		
	Manglende artsundersøgelser – særligt Bilag IV-arter (flagermus). Undersøgelser burde være gennemført før afgrænsning.	Vurdering af påvirkning af Bilag IV-arter kan baseres på kombination af eksisterende viden, kortlægning og én feltundersøgelse, så længe der ikke er potentielle yngle- eller rasteområder, som risikerer at blive beskadiget, og metoden er beskrevet1. Der foreligger en feltundersøgelse fra marts 2021. Der findes ikke faste krav til datamængde eller alder — myndigheden skal sikre tilstrækkeligt grundlag, ikke nødvendigvis fuldstændig ny kortlægning på afgrænsningstidspunktet. Normalt antages at 5 år gamle data er egnede, især for arealer, der ikke er i dynamisk naturmæssig udvikling. Arealet har siden lokalplanens vedtagelse været bearbejdet og forberedt til solcelleanlæg. Tidligere besigtigelsesdata suppleres med en skrivebordsgennemgang for eventuelle nyere artsregistreringer, samt med anvendelse af nyeste viden fra opdaterede håndbøger mv. Klagenævnene har flere gange lagt til grund, at vurderingen af Bilag IV-arter ikke nødvendigvis skal baseres på fuldstændige tekniske undersøgelser, men kan baseres på levestedsvurderinger kombineret med et forsigtighedsprincip, hvor potentielle levesteder antages at udgøre yngle- og rasteområder. Projektet anvender desuden respektafstande til alle beskyttede naturtyper og potentielle levesteder for Bilag IV-arter.		Ingen ændring, da natur og arter indgår som emne.

[1] MFKN 25/06311 af 04.12.2025

	Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplan 2021-10, da denne bygger på et tidligere projekt uden trackerpaneler og BESS.	Lokalplanens bestemmelser fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg for energiproduktion. Variationen i tekniske løsninger (fastmonterede/trackere, batterianlæg) vurderes inden for anvendelsesrammen. Eventuelle behov for supplerende dispensationer håndteres særskilt i samarbejde med planmyndigheden.		Ingen. Kommunen vurderer planmæssigt grundlag i forbindelse med VVM-proces og eventuelle byggetilladelser.
	Lokalplanens SMV er forældet og kan ikke bære den nuværende projektrealisering.	Den strategiske miljøvurdering for eksisterende lokalplan ændres ikke ved ny miljøkonsekvensvurdering for projektet. Lokalplanen er vedtaget endeligt, og vil være gældende indtil den erstattes af en ny lokalplan eller ophæves. Miljøkonsekvensrapporten følger projektet, og udarbejdes på et selvstændigt, aktuelt fagligt grundlag og vil omfatte alle relevante miljøforhold, også hvor lokalplanen tidligere har vurderet forholdene.		Ingen
	Allerede udførte anlægsarbejder skaber usikkerhed om referencescenarie og lovligheden af tidligere arbejder.	Alt udført arbejde er sket under gyldig tidligere § 25-tilladelse og godkendt lokalplan. Miljøkonsekvensrapporten vil dokumentere omfang og retligt grundlag. Myndigheden skal lægge vægt på nutidige forhold.		Ingen
	Utilstrækkelig vurdering af § 3-natur, herunder indirekte påvirkninger.	Miljøkonsekvensrapporten vil indeholde vurdering af projektets mulige påvirkninger på beskyttet natur — men afgrænsningsnotatet skal ikke indeholde selve vurderingen.		Ingen, da beskyttet natur indgår som emne.
	Grundvand/OSD/NFI ikke tilstrækkeligt afgrænset – BESS og uheldsscenarier ikke vurderet.	Der vil som udgangspunkt ikke blive anvendt slukningsvand, idet beredskabet vil lade batterier udbrænde. Det fremgår af afgrænsningsnotatet, at projektets forhold til vandområdeplanerne vil indgå i miljøkonsekvensrapporten, det vil sige både grundvand og øvrige målsatte vandforekomster.	Afgrænsningsnotatet er præciseret med uddybende beskrivelse af anlæggets brandsikringstiltag.	Ingen
	Manglende vurdering af kumulative effekter.	Kumulative effekter indgår som obligatorisk tema i miljøkonsekvensrapporten. Myndigheden alene skal sikre, at kumulative forhold er	Afgrænsningsnotatet er præciseret, så det fremgår at vurdering af	Ingen, da kumulative effekter indgår i

		beskrevet og vurderet, og at miljøkonsekvensrapportens niveau skal være passende og proportionalt — ikke nødvendigvis ekstremt detaljeret på alle alternative scenarier[2].	kumulative påvirkninger fra eksisterende vindmøller vil indgå under hvert miljøemne.	miljøkonsekvensrapporten.
	Påstand om, at VVM legaliserer tidligere arbejder.	De anlægs- og byggearbejder der er foretaget i området, er udført i overensstemmelse med meddelte tilladelser. Den nye miljøkonsekvensvurdering erstatter ikke tidligere tilladelser, men vurderer projektets fremadrettede forhold. §25-processen fungerer ikke som "legalisering", men som en selvstændig, forudgående tilladelsesproces baseret på miljøkonsekvensrapporten.		Ingen
	Berørte familiemedlemmer bosat i området	Ingen bemærkninger		Ingen
Natur og Klima	Ingen bemærkninger	-	-	-
Byg	Projektet vil kræve ny byggetilladelse, herunder øvrige tilknyttede relevante tilladelser	Der søges særskilt byggetilladelse til nye anlæg i nødvendigt omfang.		Dokumentation vedlægges miljøkonsekvensrapport
	BESS-anlægget vurderes ikke at være omfattet af lokalplanens anvendelsesbestemmelse	BESS anlægget vurderes at kunne betegnes som tilhørende tekniske anlæg til solcelleanlægget, og dermed inden for lokalplanens bestemmelser. Det er kommunens vurdering, om dispensation eller planændring er nødvendig.	Batterianlæg kan fortolkes som tilhørende tekniske anlæg til energiforsyning, da der vil ikke placeres et batterianlæg i området uden et solcelleanlæg.	Ingen
	BESS kan give lavfrekvent støj og risiko for grundvand ved brand og slukningsvand.	Støj fra batterianlæg og invertere vil indgå i vurdering i miljøkonsekvensrapporten. Der vil som udgangspunkt ikke blive anvendt slukningsvand, idet beredskabet vil lade batterier udbrænde.		Ingen
Miljø og Grøn Omstilling	I støjdriftsfasen skal der være opmærksomhed på invertere	Inverterstøj indarbejdes i støjberegningerne med relevante kildedata og driftsforhold.		Datagrundlaget for støjberegningerne er nu udbygget og

[2] MFKN 25/06311 af 04.12.2025

				tydeliggjort i miljø-konsekvensrapport.
	Der skal være taget højde for håndtering af slukningsvand ved eventuel brand i battericontainer	Der vil som udgangspunkt ikke blive anvendt slukningsvand, idet beredskabet vil lade batterier udbrænde.		Ingen
	Der mangler redegørelse for grundvand (i forhold til håndtering af slukningsvand ved brand i battericontainer)	Der vil som udgangspunkt ikke blive anvendt slukningsvand, idet beredskabet vil lade batterier udbrænde. Det fremgår af afgrænsningsnotatet, at projektets forhold til vandområdeplanerne vil indgå i miljøkonsekvensrapporten, det vil sige både grundvand og øvrige målsatte vandforekomster.		Ingen
Infrastruktur, Ejendomme og Grønne Områder	Ingen bemærkninger	-	-	-