



Forslag Tillæg nr. 2019/13 til
**Faaborg-Midtfyn Kommunes
spildevandsplan**

Forlængelse af Spildevandsplan til
2027



Indhold

1. Indledning	3
2. Beskrivelse.....	3
2.1 Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan til 2027	3
2.2 Kloaksanering af opland HIL033 i Højrup By	3
2.3 Kloaksanering dele af opland FAA035 i Horne Sommerland	4
2.4 Kloaksanering dele af opland FAA114 i Faaborg Midtby.....	4
2.5 Kloaksanering dele af opland FAA119 i Faaborg Midtby.....	4
2.6 Kloaksanering dele af opland FAA120.....	5
2.7 Kloaksanering af opland HIL019 i Heden By	5
2.8 Kloaksanering af opland FAA021 i Svanninge By vest.....	6
2.9 Kloaksanering af opland FAA023 i Millinge By Øst.....	6
2.10 Kloaksanering af afskærende ledning i Tarup	6
2.11 Optagelse af boligområde ved Enghavevænget, 5600 Faaborg i spildevandsplanen.....	7
2.12 Ændring af status af kloakopland for boligområde ved Tvekildevej, 5886 Ryslinge.....	7
3. Miljøvurdering.....	9
4. Lovgrundlag	9
5. Referencer	9

1. Indledning

Tillæg 2019/13 til Spildevandsplanen 2019-2023¹ er en forlængelse af nuværende spildevandsplan og indeholder følgende projekter:

Punkt 1

Forlængelse af den administrative del af Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023. Forlængelsen gælder til og med 2027.

Punkt 2-9

FFV Spildevand A/S ønsker renovering af kloakkerne i dele af Højrup By, Horne Sommerland, Faaborg Midt By, Heden by, Svanninge By vest, Millinge by øst og i Tarup.

Punkt 10 og 11

Boligområde i Faaborg og Ryslinge optages i spildevandsplanen, og bliver en del af eksisterende opland.

2. Beskrivelse


2.1 Forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan til 2027

Den nuværende spildevandsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune gælder til og med 2023. Den er blevet forlænget til og med udgangen af 2025. Med dette tillæg forlænges hele den administrative del af planen yderligere 2 år, til udgangen af 2027.

I 2027 forventes det, at der er udarbejdet en ny og revideret spildevandsplan, hvor kommuneplan², klimatilpasningsplan samt Vandområdeplan 3 er indarbejdet.

2.2 Kloaksanering af opland HIL033 i Højrup By

Kloakopland HIL033 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb B12U01F med udledning til Odense Å. Se Figur 1.



Figur 1: Skitse af kloakopland HIL033 (gul) som er fælleskloakeret, og er blevet kloaksaneret i 2025.

Området er blevet saneret i 2025, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand ledes fortsat til den samme kloakledning til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg

Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tættes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsvivning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.3 Kloaksanering dele af opland FAA035 i Horne Sommerland

Kloakopland FAA035 er spildevandskloakeret og leder til Faaborg renseanlæg. Se Figur 2.



Figur 3: Skitse af hele kloakopland FAA035 (rød) som er spildevandskloakeret, hvor dele af oplandet er blevet kloaksaneret i 2025.

Dele af oplandet er blevet saneret i 2025, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. På Bilag 1 er skitseret den del, der skal kloaksaneres. Spildevand vil fortsat blive ledt i samme kloakledninger til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg


Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tættes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsvivning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.4 Kloaksanering dele af opland FAA114 i Faaborg Midtby

Kloakopland FAA114 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb F09U01F med udledning til Faaborg Fjord. Se Figur 3.



Figur 2: Skitse af hele kloakopland FAA114 (orange) som er fælleskloakeret, hvor dele af oplandet er blevet kloaksaneret i 2025.

Området er blevet saneret i 2025, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. På Bilag 2 er skitseret den del, der skal kloaksaneres. Regnvand og spildevand vil fortsat blive ledt i samme kloakledning til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg


Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tættes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsvivning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.5 Kloaksanering dele af opland FAA119 i Faaborg Midtby

Kloakopland FAA119 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb F21U02F med udledning til Sundrenden. Se Figur 4.



Figur 4: Skitse af hele kloakopland FAA114 (orange) som er fælleskloakeret, og er blevet kloaksaneret i 2025.

Området er blevet saneret i 2025, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil forsat blive ledt i samme kloakledning til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg


Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tættes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsyning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.6 Kloaksanering dele af opland FAA120

Kloakopland FAA119 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb F21U02F med udledning til Sundrenden. Se Figur 5.



Figur 5: Skitse af hele kloakopland FAA114 (orange) som er fælleskloakeret, og er blevet kloaksaneret i 2025.

Området er blevet saneret i 2025, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil forsat blive ledt i samme kloakledning til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg


Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tættes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsyning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.7 Kloaksanering af opland HIL019 i Heden By

Kloakopland HIL033 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb B20U01F med udledning til Ølsted Bæk. Se Figur 6.



Figur 6: Skitse af hele kloakopland FAA114 (orange) som er fælleskloakeret, som skal kloaksaneres i 2026.

Området skal saneres i 2026, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil forsat blive ledt i samme kloakledning til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg

Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tættes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsyning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledningerne. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.8 Kloaksanering af opland FAA021 i Svanninge By vest

Kloakopland FAA021 er spildevandskloakeret og leder til Faaborg renseanlæg. Se Figur 2.



Figur 7: Skitse af hele kloakopland FAA021 (rød) som er spildevandskloakeret. Oplandet skal kloaksaneres i 2026.

Dele af oplandet skal saneres i 2026, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Spildevand vil fortsat blive ledt i samme kloakledning til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg


Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tætnes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsvivning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledninger. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.9 Kloaksanering af opland FAA023 i Millinge By Øst

Kloakopland FAA023 er fælleskloakeret. Det tilhørende overløbsbygværk er udløb F56U01F med udledning til Møllebækken. Se Figur 8.



Figur 8: Skitse af hele kloakopland FAA114 (orange) som er fælleskloakeret, som skal kloaksaneres i 2026.

Området skal saneres i 2026, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil fortsat blive ledt i samme kloakledning til Faaborg Renseanlæg.

Renseanlæg

Ved renovering af kloakledninger i et kloakopland, forventes det, at der ledes en mindre mængde uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Dels tætnes kloakledningerne via strømpeforing, så der ikke sker indsvivning af grundvand.

Økonomi

FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledninger. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.10 Kloaksanering af afskærende ledning i Tarup

Den afskærende fællesledning mellem Davindevej og Møllevej skal kloaksaneres. En skitse af ledningen ses på Bilag 3.


Området skal saneres i 2026, hvilket betyder en renovering af de eksisterende kloakledninger. Regnvand og spildevand vil fortsat blive ledt i samme kloakledning til Ferritslev Renseanlæg.

Økonomi


FFV Spildevand A/S renoverer de offentlige kloakledninger. Projektet finansieres af FFV Spildevand A/S gennem spildevandstaksterne³.

2.11 Optagelse af boligområde ved Enghavevænget, 5600 Faaborg i spildevandsplanen

Der er udstykket 4 nye boliggrunde på Enghavevænget i Faaborg, som Faaborg-Midtfyn Kommune har til salg. Grundene ligger i dag udenfor et kloakeret opland. Der ønskes derfor, at grundene medtages i spildevandsplanen 2019-2023. Enghavevænget 3, 5, 6 og 8, bliver en del af det spildevandskloakerede opland FAA160. Se figur 9 og 10.



Figur 9: Markeret med rød linje, ses hvilket område der skal medtages i det spildevandskloakerede kloakopland FAA160, til fremtidig kloaksanering.



Figur 10: På kortet vises kloakopland FAA160, hvor det nye område nu er en del af kloakopland FAA160.

FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik ved ejendommens grundgrænse.

Grunderejer skal for egen regning tilslutte husspildevand til kloakstikket. Spildevandet ledes til Faaborg **Renseanlæg**. Tag- og overfladevand skal grundejer selv håndtere på egen grund, og

kræver tilladelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Renseanlæg


Spildevand fra området ledes til Faaborg Renseanlæg. Renseanlægget har kapacitet til 40.000PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi


FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til ejendommens grundgrænse. Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne³.

2.12 Ændring af status af kloakopland for boligområde ved Tvekildevej, 5886 Ryslinge.

Et område ved Tvekildevej i Ryslinge bliver udlagt til et nyt boligområde. I den forbindelse ønskes der, at området bliver separatkloakeret. Området er i dag **delt** over to kloakoplande. Den nordlige del hører til kloakopland RYS004, som er separatkloakeret, imens den sydlige del hører til kloakopland RYS005, som er fælleskloakeret. Det ønskes, at den fælleskloakerede del af det nye boligområde på matrikel 10au, Ryslinge By, Ryslinge, medtages i kloakopland RYS004, som en del af det separatkloakerede opland i spildevandsplanen 2019-2023. Se figur 11 og 12.



Figur 11: Markeret med rød linje, viser den matrikel der er delt op i to forskellige kloakoplande. RYS004 (blå) og RYS005 (gul).



Figur 12: På kortet vises kloakopland RYS004, hvor hele matrikel 10au, Ryslinge By, Ryslinge, nu er blevet en del af kloakopland RYS004.

FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik ved ejendommens grundgrænse.

Grunderejer skal for egen regning tilslutte husspildevand og regnvand til kloakstikket. Spildevandet ledes til Ryslinge renseanlæg.

Ønsker grundejer at håndtere tag- og overfladevand på egen grund, kræver dette en tilladelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvis grundejer selv håndterer regnvand, skal der ved udmatrikulering af grunden, oprettes et regnvandslaug, som skal godkendes i spildevandsplanen.

Renseanlæg

Spildevand fra området ledes til Ryslinge Renseanlæg. Renseanlægget har kapacitet til 3.500PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi

FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til ejendommens grundgrænse. Projektet finansieres af FFV **Spildevand A/S** gennem spildevandstaksterne³.

3. Miljøvurdering

Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Miljøvurderingsloven⁵.

Som følge af Miljøvurderingsloven skal bl.a. spildevandsplaner og tillæg hertil, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af Miljøvurderingsloven.

Det fremgår af loven, at der ved planer, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis de vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor 'screenes' disse planer. Det vil sige, at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes påvirkning af miljøet.

Konklusion

Forslaget til Tillæg 2019/13 – Forlængelse af Spildevandsplanen er ikke screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Tillæggets projekter er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes at forslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

4. Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken.

Kommunen kan melde påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken i henhold til miljøbeskyttelseslovens⁴ § 30.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

5. Referencer

1: Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2019-2023.

2: Kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune 2013-2025.

3: Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr 1775 af 02/09/2021.

4: Bekendtgørelse om lov af miljøbeskyttelse. LBK nr. 1093 af 11/10/2024.

5: Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK nr 1446 af 27/11/2025.

6: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr 4 af 03/01/2023.

