

Sammenlign energi omsætning

FFV Varme Energy-pro.eppx

Beregnet periode: 01-2022 - 12-2022

		Reference	M. Røde Kro
Varmebehov	[MWh]	50.000,0	50.635,0
Elektricitet forbrugt af energianlæg Ny Day ahead marked	[MWh]	15.209,9	15.396,9
Modtaget elektricitet Ny Day ahead marked	[MWh]	15.209,9	15.396,9
Peak	[MWh]	3,711	3,711
Energianlæg: Varmepumpe			
Varme prod.	[MWh]	49.887,4	50.499,2
Elforbrug.	[MWh]	15.209,9	15.396,9
Driftstimer	[timer]	4.790,0	4.840,0
Fulldlastsdriftstimer	[timer]	4.485,4	4.540,1
Starter		471,0	466,0
COP varme	[%]	3,3	3,3
Udnyttelsesfaktor	[%]	52,6	53,2
Totaleffektivitet	[%]	328,0	328,0
Energianlæg: Kedel L Frandsensvej			
Naturgas forbrug	[Nm3]	15.307,4	17.434,3
Naturgas forbrug	[MWh]	168,4	191,8
Varme prod.	[MWh]	166,7	189,9
Driftstimer	[timer]	33,0	42,0
Fulldlastsdriftstimer	[timer]	8,3	9,5
Starter		5,0	6,0
Udnyttelsesfaktor	[%]	0,1	0,1
Totaleffektivitet	[%]	99,0	99,0
Energianlæg: Gasmotorer			
Naturgas forbrug	[Nm3]	0,0	0,0
Naturgas forbrug	[MWh]	0,0	0,0
Varme prod.	[MWh]	0,0	0,0
Elproduktion.	[MWh]	0,0	0,0
Driftstimer	[timer]	0,0	0,0
Fulldlastsdriftstimer	[timer]	0,0	0,0
Starter		0,0	0,0
Udnyttelsesfaktor	[%]	0,0	0,0
Totaleffektivitet	[%]	0,0	0,0
Brændselsforbrug: Naturgas			
Brændselsforb.	[Nm3]	15.307,4	17.434,3
Brændselsforb.	MWh	168,4	191,8
Peak	[MW]	16,757	16,956
CO2 emission	[ton]	0,0	0,0
Varmelagertab (samlet for lokalitet)			
L Frandsensvej	[MWh]	54,1	54,1
Transmission mellem L Frandsensvej og Behov			
Fra L Frandsensvej	[MWh]	50.000,0	50.635,0
Fra Behov	[MWh]	0,0	0,0
Tab	[MWh]	0,0	0,0
Transmission mellem Sundstien og Behov			
Fra Sundstien	[MWh]	0,0	0,0
Fra Behov	[MWh]	0,0	0,0
Tab	[MWh]	0,0	0,0