



Midtfyns Energi A/S
Højgårdsvej 8
5750 Ringe

CVR-nr. 38893882
P-nr. 1022790915

Team Miljø
Miljø og Grøn Omstilling,
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Tlf. 72 53 21 40

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19¹ til etablering af enkeltvægget glykoltank som reservetank på Stegshavevej 40, 5750 Ringe.

Faaborg-Midtfyn Kommune giver hermed tilladelse til etablering af enkeltvægget glykoltank på ca. 50 m³, på Stegshavevej 40, 5750 Ringe, matrikel nr. 19e, Sødinge By, Ringe.

Tilladelsen gives på baggrund af oplysningerne i sagen, jf. bilagene.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan jf. lovens § 20 til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, såfremt der er fare for forurening af vandindvindingsanlæg eller risiko for miljøet i øvrigt. Faaborg-Midtfyn Kommune er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkårene i denne tilladelse overholdes.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Indretning og drift

1. Tanken skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
2. Faaborg-Midtfyn kommune skal underrettes inden eventuelle ændringer på Tanken/anlægget udføres.
3. Tanken skal være udført i et materiale, eller være korrosionsbeskyttet indvendigt med et materiale, der er resistent over for det kemikalie, som skal opbevares i tanken – i dette tilfælde Glykol.
4. Tanken skal placeres så den er sikret mod påkørsel
5. Leverandøranvisninger- og specifikationer for etablering, installation og vedligeholdelse af tankanlæg skal følges. Dato for service og reparationer skal indføres i driftsjournal.

Egenkontrol

6. Tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på Stegshavevej 40, 5750 Ringe, sammen med en tegning af tankanlægget.
7. De vilkår, der omhandler driften af anlægget, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige eller benytter anlægget.
8. Tanken skal holdes i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar eller nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være synlige tæring.

¹ LBK 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

06-01-2025

Sagsid.: 09.08.26-P19-75-24

Kontakt

Dorthe Jørstad (dojoe)

Dir.: +4572532136
dojoe@fmk.dk



Sløjfning

9. Hvis anlægget ikke er etableret inden 2 år fra tilladelsen, er meddelt, bortfalder tilladelsen.
10. Ved sløjfning af anlægget skal tankene tømmes for kemikalier og gennemskyllles med vand og derefter aflukkes.
11. Faaborg-Midtfyn Kommune skal orienteres om sløjfningen af anlægget senest 4 uger før.

Projektbeskrivelse

Midtfyns Energi har ansøgt om tilladelse til etablering af enkeltvægget glykoltank. Glykoltanken skal kun fungere som en ekstra sikkerhed, hvis der er havari på solvarmeanlægget og det i den forbindelse skulle vise sig nødvendigt at tømme anlægget for glykolholdig væske. Glykoltanken vil kun fungere som buffertank og ikke være en del af den daglige drift. Glykoltanken vil under normale driftsforhold stå tom og den vil kun komme til anvendelse ved havari, hvor det kan vise sig nødvendigt med det ekstra tankvolumen for at sikre der ikke sker overløb.

Tanken placeres og installeres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Begrundelse for afgørelsen

Efter miljøbeskyttelseslovens § 19 må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord eller undergrund ikke uden tilladelse udledes eller oplægges på jorden.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer med baggrund i overstående, at der er minimal risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand, hvis glykoltanken udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Faaborg-Midtfyn Kommune giver derfor tilladelse til etablering og drift af enkeltvægget glykoltank som sikkerhedstank ved havari som ansøgt på de angivne vilkår.

Øvrige bemærkninger til sagen

Miljøafdelingen gør opmærksom på, at vi alene har vurderet projektet i forhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Partshøring

Udkast til denne tilladelse har været sendt i partshøring hos Midtfyns Energi samt rådgiver DFP. Indkommende bemærkninger er blevet vurderet i den endelige tilladelse. – de berørte parter har ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, www.fmk.dk, mandag den 6. januar 2025, og afgørelsen kan ses på kommunens hjemmeside til og med klagefristen.



Klagevejledning

Klagevejledning

Virksomheden har lov til at benytte anlægget efter de fastlagte vilkår nu, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Andre myndigheder².
- Landsdækkende organisationer og foreninger³.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ønsker klageret⁴.

Afgørelsen bliver annonceret mandag den 6. januar 2025

Klagefristens udløb er 3. februar 2025

Klageportalen

Du klager via Klageportalen. Link til portalen finder du på klagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation.

Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Du kan læse mere om gebyr på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Fritagelse fra brug af klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. De videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Imødekommes anmodningen vil Faaborg-Midtfyn Kommune indtaste klagen i Klageportalen på dine vegne.

Yderligere om at klage

Yderligere information om at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
På klagenævnets hjemmeside finder du svar på mange spørgsmål, som kan dukke op i forbindelse med det at klage til nævnet: www.naevneneshus.dk.

² § 98, stk. 2 og 4 i Miljøbeskyttelsesloven.

³ §§ 99 og 100, stk. 2 og 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

⁴ § 100, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.



Søgsmål

Ønskes afgørelserne prøvet ved domstolene⁵, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret i dagspressen. Fristen for at anlægge søgsmål er 6. juli. 2025.

Venlig hilsen

Dorthe Jørstad
Miljøsagsbehandler - ingeniør

⁵ § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.