

Driftsjournal

For bygningsafsnit, hvor der kræves udfyldelse af driftsjournal, indsættes en kopi af denne her, f.eks. som vedlagte tilrettet de aktuelle forhold.

Driftsjournal for

Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne udover normal til mere end 150 personer:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige.
- Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig.
- Internt varslingsanlæg er funktionsdueligt.
- Branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig.
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. Eventuelt angivet på pladsfordelingsplan eller inventaropstillingsplan.
- Alle lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden.
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.

Brand- og evakueringsinstruks:

Der er **ikke** udarbejdet særskilt brand- og evakueringsinstruks.

Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen.

Inventar

Lokalet anvendes uden inventaropstilling

Inventaropstilling er i overensstemmelse beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand afsnit 7.3.8.10.3 og beskrevet i DKV-planen afsnit med supplerende anvisninger.

Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navnet på driftsansvarlig person:

Underskrift af driftsansvarlige person: